

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /PCTB-KT&AT

V/v nâng cấp vật tư thiết bị trạm biến thế khách hàng vận hành từ cấp điện áp 15kV lên 22kV.

Tân Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2016.

Ký: A. Liêm, Phòng ATNV,
nơi báo cáo hiệu trưởng,

TRƯỜNG ĐKT LÝ TỰ TRỌNG
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 1037

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: **TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TƯỞNG TP HCM.**

Địa chỉ: 390HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH.

Căn cứ quyết định số 149NL/KH-KT ngày 24/3/1993 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) về việc thực hiện định hướng nâng cấp lưới điện trung áp từ 15kV lên 22kV;

Căn cứ kế hoạch số 66-CTr/ĐU-CQTCT ngày 03/7/2012 của Đảng Ủy Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cấp điện áp lưới điện trung thế từ 15kV lên 22kV.

Nhằm mục đích đồng bộ cấp điện áp trong hệ thống điện Quốc gia, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng truyền tải, thực hiện theo lộ trình quy hoạch phát triển điện lực đã được UBND TP.HCM phê duyệt, Công ty Điện lực Tân Bình đã và đang triển khai nâng cấp điện áp 22kV toàn bộ lưới điện trung thế trên địa bàn bắt đầu từ năm 2015 và dự kiến hoàn tất trong năm 2017.

Theo kế hoạch nâng cấp điện áp lên 22kV năm 2017, Công ty Điện lực Tân Bình thực hiện nâng cấp các tuyến dây 15kV gồm: Hoàng Văn Thụ, Chấn Hưng, Ngọc Hảo, Chiến Thắng. Thời gian thực hiện công trình trong đầu quý I/2017.

Với tiến độ thực hiện trên, Công ty Điện lực Tân Bình kính đề nghị Quý khách hàng phối hợp thực hiện thay thế các vật tư thiết bị (VTTB) đã cũ chỉ vận hành được ở một cấp điện áp 15kV bằng VTTB vận hành cấp điện áp 22kV (theo bảng thống kê đính kèm).

Công ty Điện lực Tân Bình rất mong sự quan tâm hợp tác từ Quý công ty.

Mọi chi tiết và sự cần hỗ trợ tư vấn của ngành Điện. Kính đề nghị quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kỹ Thuật & An Toàn, số điện thoại liên lạc: Ông **Dương Mai Thành – 0902851142** để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, KT, DMT (4b).



Nguyễn Văn Sang

BẢNG THỐNG KÊ VTTB TRẠM BIẾN ÁP:
TÊN TRẠM: TRUONG LY T TRONG
ĐỊA CHỈ LẮP ĐẶT: 390HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH.
CẦN THAY THẾ ĐỂ VẬN HÀNH CẤP ĐIỆN ÁP 22KV

TÊN VẬT TƯ CẦN THAY THẾ	TÊN VẬT TƯ THAY THẾ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
LA 12kV – 10KA	LA 18kV – 10KA	Cái	
Sứ đứng 15kV	Sứ đứng 22Kv	Cái	
Sứ treo 15kV	Sứ treo 22kV	Cái	
FCO 15kV	FCO 22kV	Cái	
Máy biến thế kVA 1 cấp 15kV	Máy biến thế kVA 2 cấp 15/22kV	Máy	

Ghi chú:

- Đối với các vật tư LA, FCO, sứ đứng, sứ treo: Quý khách hàng có thể tự mua (*phải có biên bản thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành*) hoặc liên hệ nhờ Công ty Điện lực Tân Bình hỗ trợ khai thác.

- Đối với máy biến thế 1 cấp 15kV, Quý khách hàng có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau:

+ Mua mới MBT vận hành được 2 cấp điện áp 15-22kV (có đầy đủ biên bản thử nghiệm).

+ Liên hệ các đơn vị có chức năng để thực hiện quấn lại MBT chỉ vận hành được 1 cấp điện áp 15kV thành MBT có khả năng vận hành được 2 cấp điện áp 15-22 kV (*phải có biên bản thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành sau khi quấn lại*).

+ Bàn giao tài sản (không hoàn vốn) cho Công ty Điện lực Tân Bình, khi đó Công ty Điện lực Tân Bình tự thực hiện thay MBT 2 cấp và các vật tư liên quan.

**TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **10/PCTB-KT&AT**
V/v nâng cấp vật tư thiết bị trạm biến thế
khách hàng vận hành từ cấp điện áp 15kV
lên 22kV.

Tân Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2016.

**TRƯỞNG CÔNG TY LÝ TỰ TRỌNG
TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: **TRƯỞNG CÔNG TY KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG.**
Địa chỉ: 390 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH.

ĐẾN Số: 1037
Ngày: 25/11/16
Chuyên: Căn cứ quyết định số 149NL/KH-KT ngày 24/3/1993 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương)
Lưu hồ sơ số: Công Thương

về việc thực hiện định hướng nâng cấp lưới điện trung áp từ 15kV lên 22kV;

Căn cứ kế hoạch số 66-CTr/ĐU-CQTCT ngày 03/7/2012 của Đảng Ủy Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cấp điện áp lưới điện trung thế từ 15kV lên 22kV,

Nhằm mục đích đồng bộ cấp điện áp trong hệ thống điện Quốc gia, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng truyền tải, thực hiện theo lộ trình quy hoạch phát triển điện lực đã được UBND TP.HCM phê duyệt, Công ty Điện lực Tân Bình đã và đang triển khai nâng cấp điện áp 22kV toàn bộ lưới điện trung thế trên địa bàn bắt đầu từ năm 2015 và dự kiến hoàn tất trong năm 2017.

Theo kế hoạch nâng cấp điện áp lên 22kV năm 2017, Công ty Điện lực Tân Bình thực hiện nâng cấp các tuyến dây 15kV gồm: Hoàng Văn Thụ, Chấn Hưng, Ngọc Hầu, Chiến Thắng. Thời gian thực hiện công trình trong đầu quý I/2017.

Với tiến độ thực hiện trên, Công ty Điện lực Tân Bình kính đề nghị Quý khách hàng phối hợp thực hiện thay thế các vật tư thiết bị (VTTB) đã cũ chỉ vận hành được ở một cấp điện áp 15kV bằng VTTB vận hành cấp điện áp 22kV (theo bảng thống kê đính kèm).

Công ty Điện lực Tân Bình rất mong sự quan tâm hợp tác từ Quý công ty.

Mọi chi tiết và sự cần hỗ trợ tư vấn của ngành Điện. Kính đề nghị quý Công ty vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kỹ Thuật & An Toàn, số điện thoại liên lạc: Ông **Đương Mai Thành** – 0902851142 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, KT, DMT (4b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Văn Sang

BẢNG THỐNG KÊ VTTB TRẠM BIẾN ÁP:
TÊN TRẠM: TRUONG LY T TRONG 2
ĐỊA CHỈ LẮP ĐẶT: 390HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4,QUẬN TÂN BÌNH.
CẦN THAY THẾ ĐỂ VẬN HÀNH CẤP ĐIỆN ÁP 22KV

TÊN VẬT TƯ CẦN THAY THẾ	TÊN VẬT TƯ THAY THẾ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
LA 12kV – 10KA	LA 18kV – 10KA	Cái	
Sứ đứng 15kV	Sứ đứng 22Kv	Cái	
Sứ treo 15kV	Sứ treo 22kV	Cái	
FCO 15kV	FCO 22kV	Cái	
Máy biến thế kVA 1 cấp 15kV	Máy biến thế kVA 2 cấp 15/22kV	Máy	

Ghi chú:

- Đối với các vật tư LA, FCO, sứ đứng, sứ treo: Quý khách hàng có thể tự mua (*phải có biên bản thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành*) hoặc liên hệ nhờ Công ty Điện lực Tân Bình hỗ trợ khai thác.

- Đối với máy biến thế 1 cấp 15kV, Quý khách hàng có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- + Mua mới MBT vận hành được 2 cấp điện áp 15-22kV (có đầy đủ biên bản thử nghiệm).
- + Liên hệ các đơn vị có chức năng để thực hiện quấn lại MBT chỉ vận hành được 1 cấp điện áp 15kV thành MBT có khả năng vận hành được 2 cấp điện áp 15-22 kV (*phải có biên bản thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành sau khi quấn lại*).
- + Bàn giao tài sản (không hoàn vốn) cho Công ty Điện lực Tân Bình, khi đó Công ty Điện lực Tân Bình tự thực hiện thay MBT 2 cấp và các vật tư liên quan.