

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 530 /PCTB- KT&AT

Tân Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2020

V/v thu hồi trụ điện không còn sử dụng
và sử dụng đúng mục đích TBA
chuyên dùng.

Ký: *Phong TCHCTH BKC HT*

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 423
ĐẾN Ngày: 13/7/2020

Kính gửi: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Căn cứ văn bản số 575/LTT-TC ngày 19/06/2020 của Trường Cao đẳng

Lý Tự Trọng TP HCM về việc đề nghị thu hồi trụ điện không còn sử dụng tại trường;

Căn cứ đề nghị của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM ngày 05/05/2020 về việc đề nghị mua điện qua trạm biến áp chuyên dùng để cấp điện cho khu ký túc xá sinh viên trong khuôn viên của trường,

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế tại hiện trường, Công ty Điện lực Tân Bình có ý kiến như sau:

1. Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho khu ký túc xá sinh viên:

- Đối với TBA chuyên dùng KTX CD LY TU TRONG_1x560kVA, Công ty Điện lực Tân Bình vừa mới lắp đặt cho khách hàng và đưa vào sử dụng ngày 08/06/2020 cung cấp điện cho khu ký túc xá sinh viên theo đề nghị của khách hàng. Tuy nhiên, qua khảo sát Công ty Điện lực Tân Bình ghi nhận khách hàng đã chuyển 1 phần tải từ trạm TRUONG LY T TRONG 2_1x400kVA qua trạm KTX CD LY TU TRONG_1x560kVA, điều này không đúng theo cam kết theo hợp đồng mua bán điện đã ký kết.

2. Thu hồi trụ điện không sử dụng:

- Công ty Điện lực Tân Bình nhận được đề nghị thu hồi 02 trụ trung thế PHOVT/T40C/6L, PHOVT/T40C/5L và đường dây trung thế hiện hữu đang cấp điện cho trạm TRUONG LY T TRONG 2_1x400kVA, MST: Q29FP059N, trạm biến thế trên hiện vẫn còn đang sử dụng. Qua kiểm tra, một phần phụ tải của TBA này đã chuyển sang TBA chuyên dùng KTX CD LY TU TRONG_1x560kVA (cấp cho khu ký túc xá sinh viên) điều này không đúng

mục đích sử dụng điện đã ký kết giữa hai bên. Do đó, Công ty Điện lực Tân Bình không thể cô lập điện và thực hiện theo yêu cầu của Trường.

Công ty Điện lực Tân Bình đề nghị Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thực hiện đúng cam kết về mục đích sử dụng điện tại TBA chuyên dùng KTX CD LY TU TRONG_1x560kVA và TBA TRUONG LY T TRONG 2_1x400kVA theo hợp đồng mua bán điện đã ký.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (để biết);
- Lưu VT, KT&AT, NHT.(2).

[Handwritten signature]

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lại Huỳnh Huy