


1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ KIỂM TRA
KỸ THUẬT**

N_o (Số seri):

HTCS

12-1060/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG:

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. HCM.**
- Nơi lắp đặt: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. HCM.**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:

Tên đối tượng kiểm tra:

ĐO TIẾP ĐỊA CỦA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

- Tình trạng thời tiết lúc đo: Trời nắng, nhiệt độ 33°C
- Phương pháp đo: 3 cực
- Vị trí lắp đặt hộp tiếp địa: Theo danh sách trong biên bản:
12 - 1060/HTCS/HCM/KĐ6-18
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:
 - Loại dây dẫn: Cáp đồng
 - Đường kính: $\Phi 10 (S=78,5 \text{ mm}^2)$
 - Điện trở tiếp đất: Theo danh sách trong biên bản:
12 - 1060/HTCS/HCM/KĐ6-18

Đã được kiểm tra định kỳ đạt yêu cầu theo biên bản kiểm tra số:

12-1060/HTCS/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra có hiệu lực đến ngày: 24/10/2019(*)

Tp. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2195/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**
- Mã hiệu: **F - 014**
- Số chế tạo: **/**
- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **PUMA - TAIWAN**
- Năm chế tạo: **2007**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:
 - + Áp suất thiết kế/ làm việc: **8/4** **kg/cm²**
 - + Dung tích: **90** **Lít**
 - + Môi chất làm việc: **Không khí**
 - + Nhiệt độ làm việc: **50 °C**

- Địa điểm lắp đặt: **Xưởng cơ điện**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2195/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2195/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Handwritten signature: Phan Khanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2194/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**
- Mã hiệu: **SD29**
- Số chế tạo: **/**
- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **SHENG DAR ELECTRICITY MACHINERY CO.,LTD**
- Năm chế tạo: **2002**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:
 - + Áp suất thiết kế/ làm việc: **9/7** **kg/cm²**
 - + Dung tích: **80** **Lít**
 - + Môi chất làm việc: **Không khí**
 - + Nhiệt độ làm việc: **50 °C**

- Địa điểm lắp đặt: **Xưởng tiện 1**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2194/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2194/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thao Khanh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2193/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**
- Mã hiệu: **D2 - 5E**
- Số chế tạo: **9570**
- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **SUMI AIR COPRESSOR**
- Năm chế tạo: **1996**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:
 - + Áp suất thiết kế/ làm việc: 10/5 kG/cm²
 - + Dung tích: 90 Lít
 - + Môi chất làm việc: Không khí
 - + Nhiệt độ làm việc: 50 °C

- Địa điểm lắp đặt: **Xưởng phay**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2193/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2193/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Handwritten signature: Phan Thanh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2197/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666

Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**

- Mã hiệu: **SWAN**

- Số chế tạo: **/**

- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **TONG CHENG**

- Năm chế tạo: **/**

- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

+ Áp suất thiết kế/ làm việc: 8/6 kG/cm²

+ Dung tích: 80 Lít

+ Môi chất làm việc: Không khí

+ Nhiệt độ làm việc: 50 °C

- Địa điểm lắp đặt: **H1117**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2197/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2197/KĐ6-13**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2191/HCM/KĐ6-18

7



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666

Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**

- Mã hiệu: **F - 014**

- Số chế tạo: **/**

- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **PUMA**

- Năm chế tạo: **2007**

- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

+ Áp suất thiết kế/ làm việc: **8/4** **kg/cm²**

+ Dung tích: **90** **Lít**

+ Môi chất làm việc: **Không khí**

+ Nhiệt độ làm việc: **50 °C**

- Địa điểm lắp đặt: **Xưởng phay**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2191/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2191/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thao Khanh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2199/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**
- Mã hiệu: **Ø458×1410**
- Số chế tạo: **/**
- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **SANCO - JAPAN**
- Năm chế tạo: **1970**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:
 - + Áp suất thiết kế/ làm việc: 10/8 kG/cm²
 - + Dung tích: 230 Lít
 - + Môi chất làm việc: Không khí
 - + Nhiệt độ làm việc: 50 °C
- Địa điểm lắp đặt: **G1102**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:
05-2199/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2199/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2198/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**

- Mã hiệu: **H - 10**

- Số chế tạo: **6F2C20210**

- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **MEISI - JAPAN**

- Năm chế tạo: **/**

- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

+ Áp suất thiết kế/ làm việc: **10/8** **kg/cm²**

+ Dung tích: **260** **Lít**

+ Môi chất làm việc: **Không khí**

+ Nhiệt độ làm việc: **50 °C**

- Địa điểm lắp đặt: **H1117**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2198/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2198/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hoàng Bá Giang


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2201/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666

Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**

- Mã hiệu: **LS - 1008**

- Số chế tạo: **1204**

- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **LOROWEI**

- Năm chế tạo: **12/2004**

- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

+ Áp suất thiết kế/ làm việc: 8/8 kG/cm²

+ Dung tích: 8 Lít

+ Môi chất làm việc: Không khí

+ Nhiệt độ làm việc: 50 °C

- Địa điểm lắp đặt: **G11305**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2201/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2201/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2200/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666

Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**

- Mã hiệu: **PK 20100**

- Số chế tạo: **P 56493**

- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **PUMA**

- Năm chế tạo: **2008**

- Đặc tính, thông số kỹ thuật:

+ Áp suất thiết kế/ làm việc: 10/8 kG/cm²

+ Dung tích: 100 Lít

+ Môi chất làm việc: Không khí

+ Nhiệt độ làm việc: 50 °C

- Địa điểm lắp đặt: **G1108**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2200/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2200/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



[Signature]


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

N_o (Số seri):

04

05-2196/HCM/KĐ6-18



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

Số đăng ký chứng nhận: 10/GCN-KĐ

Trụ sở chính: 151/19 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Tel: 028 3973 5102 - 0935 468 666 Fax: 028 3973 8649

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG: 2018/3384/KĐ6

- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: **390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh**

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH:

- Tên đối tượng kiểm định: **BÌNH CHỊU ÁP LỰC**
- Mã hiệu: **PX 0140**
- Số chế tạo: **H 3009267**
- Nhà sản xuất/ nước sản xuất: **PONY AIR COMPRESSURE**
- Năm chế tạo: **2000**
- Đặc tính, thông số kỹ thuật:
 - + Áp suất thiết kế/ làm việc: 10/8 kG/cm²
 - + Dung tích: 90 Lít
 - + Môi chất làm việc: Không khí
 - + Nhiệt độ làm việc: 50 °C
- Địa điểm lắp đặt: **Xưởng tiện 2**

Đã được kiểm định Lần đầu đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số:

05-2196/04/HCM/KĐ6-18, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tem kiểm định số: **04/05-2196/KĐ6-18**

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: **24/10/2019 (*)**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Handwritten signature: Phan Thanh