

Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Báo cáo kết luận
Về sự cố tại xưởng G1.1-10 thuộc Khoa CN Nhiệt Lạnh.

Kính gửi:

- Thầy Hiệu Trưởng Phạm Hữu Lộc.
- Thầy Hiệu Phó Nguyễn Văn Dũng.
- Thầy Hiệu Phó Đinh Văn Đệ.
- Cô Hiệu Phó Đinh Hồng Minh.

Sự cố ngày 10/11/2016 tại xưởng Điều hòa không khí 1 (G1.1-10) của lớp thực tập học phần Sửa chữa máy lạnh đã xảy ra, cụ thể như sau:

Học sinh: Võ Thanh Phong lớp 15TN-NL

Sự cố : bị điện giật

Nguyên nhân: do đầu nối điện không tuân thủ qui tắc an toàn (không kiểm tra việc ngắt nguồn bằng cách tắt CB), dòng điện chạy qua tim làm cho ngưng tim.

Việc sơ cứu đã được Giáo viên xử lý kịp thời cùng kết hợp với bộ phận y tế của nhà trường đã giúp em Phong hồi tỉnh, qua cơn nguy hiểm và hồi phục sức khỏe trở lại.

Để đề phòng các di chứng, trung tâm y tế nhà trường đã có theo dõi sức khỏe em Phong những ngày sau đó, và kết luận em Phong đã bình phục hoàn toàn.

Đồng thời, khoa đã thực hiện việc lấy xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. Kết quả các xét nghiệm cho thấy tình trạng sức khỏe của em Võ thanh Phong là bình thường, tiếp tục sinh hoạt và học tập tại trường.

Nay, khoa CN Nhiệt-Lạnh báo cáo đến Ban Giám Hiệu tình hình như trên.

Khoa CN Nhiệt-Lạnh xem đây là dấu hiệu cảnh tỉnh sâu sắc trong quá trình dạy và học thực hành của Khoa và mong nhận được các ý kiến chỉ đạo từ Ban Giám Hiệu nhà trường.

Trân trọng.

Phó Trưởng Khoa
Phụ trách khoa.



Đinh Đồng Hiệp