

BỘ CÔNG AN
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 3077/PCCC-P2

V/v góp ý Dự thảo quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số

27/2001/QH10 có hiệu lực

TRƯỞNG CĐKT L 27/2001/QH10
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 488
Ngày: 14/7/17

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: ..Trưởng... GAKT... Lý... T. V. Trọng...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2017

Ký: *Trưởng... GAKT... Lý... T. V. Trọng...*

Thực hiện quy định Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, trong đó giao Hội đồng nhân dân thành phố quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã dự thảo hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy kính đề nghị Quý cơ sở nghiên cứu và góp ý về phương án đề xuất xử lý đối với:

1. Các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

a) Khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy áp dụng giải pháp sau: xây tường, vách ngăn cháy; cửa chống cháy; thực hiện giải pháp vùng ngăn cháy; giảm thiểu số lượng chất hàng nguy hiểm cháy, nổ; sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn đến khu vực có nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện; lắp đặt màn nước ngăn cháy;

b) Lối thoát nạn áp dụng giải pháp sau: Bổ sung thêm lối ra thoát nạn đảm bảo số lượng theo quy định QCVN 06:2010/BXD; lối thoát nạn khẩn cấp; lối đi sang các công trình liền kề, có cùng độ cao; trang bị thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ròng rọc, ống tụt.

c) Giao thông phục vụ chữa cháy áp dụng giải pháp sau: đảm bảo bố trí ít nhất 01 lối cho xe chữa cháy hoặc lực lượng chữa cháy tiếp cận để triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy tại điểm xa nhất của công trình.

d) Hệ thống PCCC áp dụng giải pháp sau: phải trang bị phương tiện và lắp đặt bổ sung các hệ thống PCCC theo quy định của Tiêu chuẩn TCVN 3890:2009

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí kiểm tra, bảo dưỡng

2. Đối với kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người.

a) Chủ cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án di chuyển khi không đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc di chuyển theo kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Trong thời gian chờ di chuyển yêu cầu cơ sở phải giảm trữ lượng, khối lượng tồn chứa chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; trang bị bổ sung phương tiện, hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật liên quan về PCCC nhằm tăng cường đảm bảo an toàn về PCCC.

Toàn văn nội dung dự thảo Nghị quyết được đăng trên Website của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP.HCM, www.pccc.hochiminhcity.gov.vn.

Ý kiến góp ý gửi về Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy - Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP.HCM, địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, địa chỉ mail: Hdcdpc.spccc@tphcm.gov.vn; điện thoại: 099.3369663; 0916.106452.

Rất mong sự phản hồi của Quý cơ quan. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng 1, 9, 11;
- Lưu: VT, P2.

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Đại tá Lê Tấn Bửu