



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----


GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104450/VAT/KD6-18

Đối tượng kiểm định:	VAN AN TOÀN
Loại van an toàn:	Lò xo
Số thẻ:	104450
Mã hiệu:	Không rõ
Số chế tạo:	Không rõ
Năm chế tạo:	Không rõ
Nhà chế tạo:	Không rõ
Đường kính miệng vào:	13 mm
Người/đơn vị sử dụng:	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc:	Không khí nén
Môi chất thử nghiệm:	Không khí nén
Áp suất đặt:	4,5 kG/cm ²
Áp suất đóng:	3,8 kG/cm ²
Áp suất thử kín:	4,0 kG/cm ²
Ngày kiểm định:	24/10/2018
Kết luận:	ĐẠT YÊU CẦU
Thời hạn:	24/10/2019


Tp,HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định


BÙI VĂN LONG

GIÁM ĐỐC




HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104451/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định:	VAN AN TOÀN
Loại van an toàn:	Lò xo
Số thẻ:	104451
Mã hiệu:	Không rõ
Số chế tạo:	Không rõ
Năm chế tạo:	Không rõ
Nhà chế tạo:	Không rõ
Đường kính miệng vào:	9 mm
Người/đơn vị sử dụng:	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc:	Không khí nén
Môi chất thử nghiệm:	Không khí nén
Áp suất đặt:	5,5 kG/cm ²
Áp suất đóng:	4,8 kG/cm ²
Áp suất thử kín:	5,0 kG/cm ²
Ngày kiểm định:	24/10/2018
Kết luận:	ĐẠT YÊU CẦU
Thời hạn:	24/10/2019

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định

BÙI VĂN LONG



GIÁM ĐỐC

HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104452/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN
Loại van an toàn: Lò xo
Số thẻ: 104452
Mã hiệu: Không rõ
Số chế tạo: Không rõ
Năm chế tạo: Không rõ
Nhà chế tạo: Không rõ
Đường kính miệng vào: 9 mm
Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc: Không khí nén
Môi chất thử nghiệm: Không khí nén
Áp suất đặt: 7,7 kG/cm²
Áp suất đóng: 6,8 kG/cm²
Áp suất thử kín: 7,0 kG/cm²
Ngày kiểm định: 24/10/2018
Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**
Thời hạn: 24/10/2019

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định

BÙI VĂN LONG



GIÁM ĐỐC

HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104453/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN
Loại van an toàn: Lò xo
Số thẻ: 104453
Mã hiệu: Không rõ
Số chế tạo: Không rõ
Năm chế tạo: Không rõ
Nhà chế tạo: Không rõ
Đường kính miệng vào: 9 mm
Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc: Không khí nén
Môi chất thử nghiệm: Không khí nén
Áp suất đặt: 4,5 kG/cm²
Áp suất đóng: 3,8 kG/cm²
Áp suất thử kín: 4,0 kG/cm²
Ngày kiểm định: 24/10/2018
Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**
Thời hạn: 24/10/2019


Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định


BÙI VĂN LONG

GIÁM ĐỐC




HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104454/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN
Loại van an toàn: Lò xo
Số thẻ: 104454
Mã hiệu: Không rõ
Số chế tạo: Không rõ
Năm chế tạo: Không rõ
Nhà chế tạo: Không rõ
Đường kính miệng vào: 9 mm
Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc: Không khí nén
Môi chất thử nghiệm: Không khí nén
Áp suất đặt: 8,8 kG/cm²
Áp suất đóng: 7,8 kG/cm²
Áp suất thử kín: 8,0 kG/cm²
Ngày kiểm định: 24/10/2018
Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**
Thời hạn: 24/10/2019

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định

BÙI VĂN LONG



GIÁM ĐỐC

HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104455/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN

Loại van an toàn: Lò xo

Số thẻ: 104455

Mã hiệu: Không rõ

Số chế tạo: Không rõ

Năm chế tạo: Không rõ

Nhà chế tạo: Không rõ

Đường kính miệng vào: 9 mm

Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Môi chất làm việc: Không khí nén

Môi chất thử nghiệm: Không khí nén

Áp suất đặt: 6,6 kG/cm²

Áp suất đóng: 5,8 kG/cm²

Áp suất thử kín: 6,0 kG/cm²

Ngày kiểm định: 24/10/2018

Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**

Thời hạn: 24/10/2019

Người kiểm định

BÙI VĂN LONG

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018



GIÁM ĐỐC

HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104456/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN

Loại van an toàn: Lò xo

Số thể: 104456

Mã hiệu: Không rõ

Số chế tạo: Không rõ

Năm chế tạo: Không rõ

Nhà chế tạo: Không rõ

Đường kính miệng vào: 13 mm

Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Môi chất làm việc: Không khí nén

Môi chất thử nghiệm: Không khí nén

Áp suất đặt: 8,8 kG/cm²

Áp suất đóng: 7,8 kG/cm²

Áp suất thử kín: 8,0 kG/cm²


Ngày kiểm định: 24/10/2018

Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**

Thời hạn: 24/10/2019


Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định


BÙI VĂN LONG

GIÁM ĐỐC




HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104457/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN
Loại van an toàn: Lò xo
Số thẻ: 104457
Mã hiệu: Không rõ
Số chế tạo: Không rõ
Năm chế tạo: Không rõ
Nhà chế tạo: Không rõ
Đường kính miệng vào: 13 mm
Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc: Không khí nén
Môi chất thử nghiệm: Không khí nén
Áp suất đặt: 8,8 kG/cm²
Áp suất đóng: 7,8 kG/cm²
Áp suất thử kín: 8,0 kG/cm²
Ngày kiểm định: 24/10/2018
Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**
Thời hạn: 24/10/2019

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định

BUI VĂN LONG

GIÁM ĐỐC



HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104458/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN
Loại van an toàn: Lò xo
Số thẻ: 104458
Mã hiệu: Không rõ
Số chế tạo: Không rõ
Năm chế tạo: Không rõ
Nhà chế tạo: Không rõ
Đường kính miệng vào: 9 mm
Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc: Không khí nén
Môi chất thử nghiệm: Không khí nén
Áp suất đặt: 8,8 kG/cm²
Áp suất đóng: 7,8 kG/cm²
Áp suất thử kín: 8,0 kG/cm²
Ngày kiểm định: 24/10/2018
Kết luận: ĐẠT YÊU CẦU
Thời hạn: 24/10/2019

Người kiểm định

BÙI VĂN LONG

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018



GIÁM ĐỐC

HOÀNG BÁ GIANG



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Số: 12-104459/VAT/KĐ6-18

Đối tượng kiểm định: VAN AN TOÀN
Loại van an toàn: Lò xo
Số thẻ: 104459
Mã hiệu: Không rõ
Số chế tạo: Không rõ
Năm chế tạo: Không rõ
Nhà chế tạo: Không rõ
Đường kính miệng vào: 6 mm
Người/đơn vị sử dụng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Môi chất làm việc: Không khí nén
Môi chất thử nghiệm: Không khí nén
Áp suất đặt: 8,8 kG/cm²
Áp suất đóng: 7,8 kG/cm²
Áp suất thử kín: 8,0 kG/cm²
Ngày kiểm định: 24/10/2018
Kết luận: **ĐẠT YÊU CẦU**
Thời hạn: 24/10/2019

Tp, HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người kiểm định

BÙI VĂN LONG



GIÁM ĐỐC

HOÀNG BÁ GIANG